



Dimnjačarska obrtnička zadruga
Sarajevska ulica 60, 10020 Zagreb
email: sektor21@doz.hr
web: www.doz.hr

U Zagrebu, 07.03._2023.god.

DIMNJAČARSKO PODRUČJE Grada Zagreba, SEKTOR Br._21_

Gradski ured prostorno uređenje
Izgradnju Grada, graditeljstvo,
Komunalne, poslove i promet
Jagićeva 31
Klasa: 363-04/ t4-013/ 686
Ur.broj: 251 - 13 - 81/ 052-14-02

Dimnjačarska obrtnička zadruga
Sarajevska 60
10000 Zagreb
OIB:01254445043
Sektor21@doz.hr
Tel/fax: 01 660-4143,091 660-4143
Mob,098 981-6277,099 6010-611

**DIMNJAČARSKA OBAVIJEST ZA MJERNA MJESTA NA SVIM PLINSKIM LOŽIŠTIMA
PREDMET: mjerni otvor -traži se**

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Komunalni redar za dimnjačarske poslove Grada Zagreba, postupajući prema čl.33 Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova(u prilogu) i člankom 27. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova(Sl gl.15/15) .Molimo korisnike koji do sada nisu ugradili mjerna mjesta na kojima se vrši kontrolno mjerenje dimnih plinova i kontrola djelotvornosti dozračno-ložišnog-dimovodnog sustava da to učine u čim kraćem roku. Novom zakonskom regulativom, kažu nadalje, potrebno je, uz dosadašnje, obavljati i dodatne aktivnosti na pružanju dimnjačarskih usluga poput ispitivanja nepropusnosti dimovoda mjernim instrumentom, pregleda ložišta s mjerenjem emisije dimnih plinova, pregleda plinskih ložišta vrste "C" sukladno tehničkom propisu za plinske instalacije (HUSUP P 600) i mjerenja koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru.

Obveza postojanja mjernih mjesta/otvora definirano je normom HRN EN 18160-1člankom 5.5.6 (u prilogu) i člankom 27. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova(Sl gl.15/15) Mjerna mjesta mogu se nalaziti na prvom koljenu spojne dimovodne cijevi između ložišta i dimovodne vertikale ili kao zasebni element lociran na istom Primjeri izvedbe:





Dimnjačarska obrtnička zadruga
Sarajevska ulica 60, 10020 Zagreb
email: sektor21@doz.hr
web: www.doz.hr

5.5.6 Otvori za mjerenje

Priključni elementi na uređaju za loženje na kojima su otvori predviđeni za mjerenje, kao za slučaj emisionih ispitivanja, moraju imati jedan otvor, a u slučaju da ložište nije tako opremljeno, priključni elementi trebaju biti postavljeni u dvostrukim razmacima hidrauličkoga promjera u nastavku dimovoda sa mogućnosti zatvaranja. Mjerni otvor ne smije imati nikakvu dodatnu toplinsku izolaciju.

Mjerni otvor mora biti pristupačan tako da se mogu izvršiti propisana mjerenja.

UPOZORENJE: Ovlašteni dimnjačar upozorava korisnika i prestavnika stanara i izdaje zapisnik o NE ISPRAVNOSTI

Budući da je nedostatak iz točke 3.0, koji može prouzročiti povrat dimnih plinova sa teškim posljedice po zdravlje i živote ljudi potrebno ga je ukloniti u roku od **HITNO. Svi uređaji za loženje moraju biti opremljeni mjernim otvorom. Onaj tko onemogućiti redovitu kontrolu uređaja za loženje biti će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn do 5.000,00 kn (članak 37 točka 2 Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova grada Zagreba br. (u prilogu) i člankom 27. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (Sl. gl. 15/15)**

Temeljem Članka 27. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, a kao korisnik usluga, predstavnik suvlasnika, odnosno upravitelj zgrade, dužni ste o eventualnom uklanjanju nedostatka u ostavljenom roku izvijestiti nadležne službe :

- 1. MUP-Inspektorat zaštite od požara, Zagreb, Savska cesta 2,**
- 2. GPZ, Zagreb, Radnička cesta 1, (GRADSKU PLINARU-ZAGREB)**
- 3. Građevinska inspekcija, Zagreb, Vinogradska 25**
- 4. Komunalno redarstvo za dimnjačarske poslove, Zagreb, Jagićeva 31.**

U suprotnom smatrat će se da nedostaci nisu otklonjeni te nadležne službe započinju postupanje. Ovisno o utvrđenim nedostacima dimnjačar će bez

odgađanja **HITNO pisano obavijestiti nadležne institucije za dimnjačarske poslove : MUP-Inspektorat zaštite od požara, Zagreb, Savska cesta 2, GPZ, Zagreb, Radnička cesta 1, (GRADSKU PLINARU-ZAGREB) distributera plina, Građevinska inspekcija, Zagreb, Vinogradska 25 i Komunalno redarstvo za dimnjačarske poslove, Zagreb, Jagićeva 31.**

Kontrolni list je rezultat elektroničke obrade, te punovažna bez žiga i potpisa.

Lijepi pozdrav,



DIMNJAČARSKA OBRRTNIČKA ZADRUGA
SEKTOR 21 Voditelj : Mensur Bajrektarević, majstor-dimnjačar
098 479-443 01 660-413
Sarajevska 60, 10000 Zagreb Email: sektor21@doz.hr